

MAIRIE DE MIRABEAU MAIRIE 04510 MIRABEAU
--

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL

MIRABEAU
LOT. COMMUNAL DE MIRABEAU

Exploitant:	MAIRIE DE MIRABEAU	Prélevé le :	mercredi 22 août 2018 à 13h32
Unité de gestion:	0120 - MIRABEAU	par :	LABORATOIRE NICOLAS GARCIN
Commune:	MIRABEAU		
Installation n°	UDI - 000566 - LOTISSEMENT COMMUNAL MIRABEAU		
Point de surveillance n°	P - 0000000632 - LOT. COMMUNAL DE MIRABEAU		
Localisation exacte	ABONNE LES GARCCES HAMMEAU MAISON DU FOND PORTAIL M		
Type d'eau:	EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE		
Prélèvement n°	00113076	Analyse n°	00113142
Type analyse:	004D1CVM	Référence labo:	LSE1808-18135

	Résultat	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Min	Max	Min	Max
MESURES TERRAIN						
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
ASPECT (QUALITATIF)	0	SANS OBJET				
COULEUR (QUALITATIF)	0	SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	20,2	°C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
PH	7,8	unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C	464	µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre	0,04	mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0,08	mg(Cl ₂)/L				


	Résultat	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Min	Max	Min	Max
ANALYSES LABORATOIRE						
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
ODEUR (QUALITATIF)	0	SANS OBJET				
SAVEUR (QUALITATIF)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélobométrique NFU	0,15	NFU				2,00
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						

	Résultat	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		
			Min	Max	Min	Max	
ANALYSES LABORATOIRE							
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS							
Chlorure de vinyl monomère	<0,100	µg/L		1			
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES							
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L					0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES							
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL					
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL					
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)					0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)					0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0			
Escherichia coli /100ml -MF	<1	n/(100mL)		0			

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00113076)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

*L'ingénieur Principal d'Etudes
Sanitaires,*



Bruno SACCHETTI